

Додаток 1

до листа _____ райдержадміністрації

від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення аудиту доступності для маломобільних груп населення об'єктів житлового, громадського призначення та транспортної інфраструктури (із визначенням потреби дообладнання об'єктів засобами доступності для МГН)

у Барському районі

№ п/п	Групи об'єктів	Дата включення до реєстру	Об'єкт обстеження, місце розташування, балансоутримувач	Перелік наявних засобів доступності, які відповідають вимогам ДБН	Перелік робіт, які необхідно виконати згідно вимогам ДБН	Дата обстеження, виконавець	Необхідний обсяг фінансування робіт із дообладнання засобами доступності (тис.грн.)	Фактичне фінансування (тис.грн.)	Термін виконання робіт		Фото фіксація виконаних робіт
									Дата початку робіт	Дата завершення робіт	
1.	Адміністративні будинки										
1.		04.2018	Районна державна адміністрація м.Бар майдан Святого Миколая,18 балансоутримувач-районна рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення	Пандус на вході не відповідає вимогам ДБН: Виведено водостік на пандус, наявність виступу на входній площадці. Наявність місця паркування	19.06.2018 комісійно	2,5		3 кв. 2019 р.	3 кв. 2019 р.	
1а.		04.2018	Районна рада м.Бар майдан Святого Миколая,18	Пандус на вході до будівлі							

			балансоутримувач-районна рада		автотранспорту для осіб з інвалідністю Тактильні таблички зі шрифтом Брайля						
2.		04.2018	Міська рада м.Бар вул. Героїв Майдану,6 балансоутримувач-міська рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН: Зміна покриття пандусу. Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю Тактильні таблички зі шрифтом Брайля.	19.06.2018 комісійно	2,9	15,4	4 кв. 2018 р.	4 кв. 2018 р.	вхід в будівлю пандус
3.		04.2018	Барське відділення поліції м.Бар вул.Соборна,16 Балансоутримувач Жмеринське управління поліції	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 17% Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	19.06.2018 комісійно	19,5		2019	2019	
4.		04.2018	Барський відділ Жмеринської місцевої прокуратури м.Бар вул. Бони Сфорци,17 Балансоутримувач Жмеринська місцева прокуратура	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	19.06.2018 комісійно					

5.		04.2018	Районний суд м.Бар вул.Соборна Балансоутримувач Районний суд	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	19.06.2018 комісійно					
6.		04.2018	Центр надання адмінпослуг РДА м.Бар майдан Святого Миколая,18 балансоутримувач- районна рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю. Тактильні таблички зі шрифтом Брайля	19.06.2018 комісійно					
2.	Заклади соціального призначення										
1.		04.2018	Управління соціальної політики РДА м.Бар пл..Памяті,17 балансоутримувач- РДА	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Пандус при зїзді у будівлі Дверні прорізи	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	19.06.2018 комісійно					
2.		04.2018	Барське відділення Пенсійного фонду м.Бар пл..Памяті,17 Балансоутримувач Жмеринське управління ПФУ	1-облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	19.06.2018 комісійно					

3.		04.2018	Барська філія Вінницького обласного центру зайнятості м.Бар майдан Святого Миколая,10а Балансоутримувач Вінницький обласний центр зайнятості	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	19.06.2018 комісійно					
4.		04.2018	Соціальний центр «Милосердя» м.Бар вул.Каштанова,5а балансоутримувач районна рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 12% Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	19.06.2018 комісійно	3,4		2 кв. 2019 р.	2 кв. 2019 р.	
3.	<i>Заклади освіти</i>										
1.		04.2018	Коледж транспорту та будівництва м.Бар вул. Героїв Майдану,7 балансоутримувач Коледж транспорту та будівництва	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю Пандус на вході до будівлі		19.06.2018 комісійно					

2.		04.2018	Барський педагогічний коледж ім.Грушевського м. Бар майд.Грушевського, 1 балансоутримувач Барський педагогічний коледж	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю Пандус на вході до будівлі		19.06.2018 комісійно					
3.		09.2018	Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 м. Бар вул. Соборна,2 балансоутримувач Барська міська рада	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю		14.09.2018 комісійно					
4.		10.2018	Ялтушківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Ялтушків вул. Соборна,5 балансоутримувач відділ освіти РДА	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю		25.10.2018 комісійно					

5.		10.2018	Копайгородська загальноосвітня школа I-III ст. ім. Пушкіна смт. Копайгород вул. Центральна, 111 балансоутримувач відділ освіти РДА	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю		26.10.2018 комісійно					
6.		10.2018	Поповецька загальноосвітня школа I-III ст. с. Попівці вул. Шкільна, 10 балансоутримувач відділ освіти РДА	Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 16% Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.10.2018 комісійно	2,5		3 кв. 2019 р.	3 кв. 2019 р.	
7.		10.2018	Журавлівська загальноосвітня школа I-III ст. с. Журавлівка вул. Шкільна, 1 балансоутримувач відділ освіти РДА	Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 15% Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	25.10.2018 комісійно	2,5		3 кв. 2019 р.	3 кв. 2019 р.	
8.		10.2018	Комаровецька загальноосвітня школа I-II ступенів- с. Комарівці вул. Щепанського, 5а балансоутримувач відділ освіти РДА	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	Пандус на вході частково не відповідає ДБН Вирівнювання поверхні пандусу	30.10.2018 комісійно	2,9		3 кв. 2019 р.	3 кв. 2019 р.	

9.			Комаровецька загальноосвітня школа I-II ступенів-початкові класи с. Комарівці вул.Щепанського,5а балансоутримувач відділ освіти РДА	Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 37% Перила з поручнями потрібно встановити по всій довжині пандусу з обох сторін	30.10.2018 комісійно	12,8		3 кв. 2019 р.	3 кв. 2019 р.	
10		10.2018	Матійківська загальноосвітня школа I-II ступенів с.Матійків вул.Польова,4 балансоутримувач відділ освіти РДА	Пандус на вході до будівлі (залізні швелера)	Пандус на вході не відповідає ДБН Встановлення пандусу	31.10.2018 комісійно	15,0		3 кв. 2019 р.	3 кв. 2019 р.	
4.	Багатоповерхові житлові будинки										
1.		09.2018	9-типоверховий житловий будинок м. Бар вул. Чернишевського,1б під'їзд №2 балансоутримувач ОСББ «Башта»	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить більше 8%.	11.09.2018 комісійно	29,6				
			9-типоверховий житловий будинок м. Бар вул. Чернишевського,1б під'їзд №1	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю		11.09.2018 комісійно					
2.		09.2018	9-типоверховий житловий будинок м. Бар	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту	Пандус на вході не відповідає ДБН	11.09.2018 комісійно	29,6				

			вул.Гагаріна,3 балансоутримувач ОСББ «Фортеця- Бар»	для осіб з інвалідністю	ухил становить більше 8%. Перила з поручнями потрібно встановити по всій довжині пандусу						
5.	Заклади охорони здоров'я										
1.		04.2018	Поліклінічне відділення КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Бар, вул.Каштанова, 34 Балансоутримувач Районна рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.07.2018 комісійно					
2.		04.2018	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Бар, вул.Буняковського,4 Балансоутримувач Районна рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.07.2018 комісійно					
3.		04.2018	Стоматологічна поліклініка м.Бар, вул. Європейська,21 Балансоутримувач Районна рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході частково не відповідає ДБН Встановлення перил безперервно по всій довжині пандусу, з обох боків	24.07.2018 комісійно	15,8				

					Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю						
4.		04.2018	Аптека «Дешевше.net» м.Бар вул.Соборна,19 приватна	Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.07.2018 комісійно					
5.		04.2018	Аптека «Український дім медицини» м.Бар вул.Соборна, 4 приватна	1-Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 18%, ширина пандуса при односторонньому русі повинна бути не менше 1,2 м Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.07.2018 комісійно	14,5				
6.		07.2018	Аптека дешевих цін м.Бар вул.Каштанова, 11 приватна	Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.07.2018 комісійно					
7.		07.2018	Аптека «Конекс» м.Бар вул. Героїв Майдану,32 приватна	Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.07.2018 комісійно					
8.		04.2018	Амбулаторія с.Верхівка Барського	Облаштування прилеглої території	Наявність місця паркування	24.07.2018 комісійно					

			району вул. Центральна,2 Балансоутримувач Поліклінічне відділення КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»	для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Пандус на вході до будівлі	автотранспорту для осіб з інвалідністю						
9.		07.2018	Аптека »Жонвалія» м.Бар вул. Каштанова,34 приватна	Пандус на вході до будівлі Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 20%. .Перила з поручнями встановити по всій довжині пандусу	24.07.2018 комісійно	65,7				
6.	Заклади відпочинку та туризму										
7.	Фізкультурно- оздоровчі та спортивні заклади										
1.		07.2018	КЗ «Барська дитяча юнацька спортивна школа «Колос» м. Бар вул. Соборна,8 Балансоутримувач Районна рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю Пандус на вході	-	24.07.2018 комісійно					

				до будівлі							
8.	Культурно-видовищні заклади та заклади дозвілля										
1.			Барський центр дозвілля м. Бар Балансоутримувач Районна рада	- Тимчасовий Переносний дерев'яний	Побудова пандусу		29,5				
2.		04.2018	Центральна бібліотека м. Бар, майдан Святого Миколая, 17 Балансоутримувач міська рада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю Пандус на вході до будівлі	Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	24.07.2018 комісійно					
3.		04.2018	Культова споруда м. Бар вул. Св. Миколая, 12 Балансоутримувач Релігійна громада	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 17% . По всій довжині пандусу з обох сторін потрібно встановити перила з поручнями висотою 0,9 м	24.07.2018 комісійно	69,1				

1.		07.2018	Кавярня м. Бар вул.Героїв Майдану,24 балансоутримувач ПП Федорюк	Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 20%. Встановлення перил з правої сторони	12.09.2018 комісійно	29,0				
2.		07.2018	Магазин комп'ютерної техніки м.Бар вул.Соборна,1 приватна	1-Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН. Розширення площадки на повороті	02.10.2018 комісійно	8,0				
3.		04.2018	Магазин Місто м. Бар вул. Соборна приватна	1-облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення 2-Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю 3-Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 19% облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	28.08.2018 комісійно	39,0				
4.		09.2018	Магазин Подіум м. Бар вул. Соборна,11	1-Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил на	02.10.2018 комісійно	29,0				

			приватна		першому рівні становить 18%. Встановлення перил по своїй довжині пандусу. Зміна ширини пандусу						
5.		04.2018	Торговий центр «Грош» м. Бар пл.Памяті,1 приватна	Пандус на вході до будівлі Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	-	11.09.2018 комісійно					
6.		09.2018	Магазин «Українські товари» м. Бар вул. Соборна,12 балансоутримувач ПП Ковтун	Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 21%.	12.09.2018 комісійно	13,0				
7.		07.2018	Піцерія м. Бар вул. Героїв Майдану,5 балансоутримувач ПП Ковальов	Пандус на вході до будівлі	Пандус на вході не відповідає ДБН ухил становить 20%. Встановлення перил з обох сторін	12.09.2018 комісійно	12,8				

13	Будинки, споруди та приміщення комунального господарства										
1.			Водоканал	-	Побудова пандусу		19,0				
2.			РЕС	не потребує							
3.			ГАЗ	-	Побудова пандусу		12,0				
14	Фінансові установи										
15	Заклади зв'язку										
1.		09.2018	ТМ «Домашній телеком» м.Бар вул.Залізняка,3 балансоутримувач оператор зв'язку «Датагруп»	Пандус на вході до будівлі	Облаштування прилеглої території для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення Наявність місця паркування автотранспорту для осіб з інвалідністю	12.09.2018 комісійно					
2.			Телеком, пошта м. Бар вул. Св. Миколая, 20 балансоутримувач м. Шаргород Вінницька дирекція ПАТ «УКРПОШТА»	-	Побудова пандусу		59,0				

16	Об'єкти вулично-дорожньої мережі										
1.			Пішохідний перехід вул. Героїв Майдану- Каштанова Балансоутримувач: Міська рада	Пандус		12.09.2018 комісійно					
2.			Пішохідний перехід вул. Героїв Майдану- Врублевського Балансоутримувач: Міська рада	Пандус		12.09.2018 комісійно					
3.			Пішохідний перехід вул. Героїв Майдану- Леонтовича Балансоутримувач: Міська рада	Пандус		12.09.2018 комісійно					
4.			Пішохідний перехід вул. Героїв Майдану- Комарова Балансоутримувач: Міська рада	Пандус		12.09.2018 комісійно					
5.			Пішохідний перехід вул. Героїв Майдану- Соборна Балансоутримувач: Міська рада	Пандус		12.09.2018 комісійно					

6.			Пішохідний перехід вул. Соборна- Буняковського Балансоутримувач: Міська рада	Пандус		12.09.2018 комісійно					
		Всього	59				568.80	15,4			

Звіт складений за результатами аудиту, проведеного на виконання протокольного рішення районного комітету доступності від 18.06.2018 року №3.

**Голова Барської районної
державної адміністрації**

В.В.САВОЛЮК